

Padotuskorkeus

Viemärin padotuskorkeudella tarkoitetaan korkeutta, jolle viemärivesi voi verkostossa nousta viemärin kuormitustilanteiden normaalin vaihtelun puitteissa. Nokian Vesi Oy määrittelee sopimuksessa kiinteistölle padotuskorkeuden. Mikäli padotuskorkeutta ei ole sopimuksessa erikseen määriteltä, on se jätevesiviemäriille runkoviemärin laen korkeus liitoskohdassa + 1000 mm sekä hule- ja sekavesiviemäriille maan tai kadun pinnan korkeus liitoskohdassa + 100 mm (kuva).

Mikäli liittyjä viemäroï padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, Nokian Vesi Oy ei vastaa padotuksesta (viemäritulvasta) mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta.

- A = jätevesiviemärin padotuskorkeus (runkoviemärin lakikorkeus tonttihaaran liitoskohdassa + 1000 mm)
B = hulevesiviemärin padotuskorkeus (maanpinnan korkeus tonttihaaran liitoskohdassa + 100 mm)

